



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Poddziałanie 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020.

Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie
Ul. Plac Zamkowy 11
26-260 Fałków

Fałków, dn.15.06.2018r

Dotyczy postępowania: ***Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórnicach w gminie Fałków***

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. ***Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórnicach w gminie Fałków***, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się poniższe odpowiedzi:

1. Z uwagi na stwierdzone przez Wykonawcę rozbieżności w załączonych do w/w postępowania przetargowego materiałach, konieczne jest wyjaśnienie/uszczegółowienie następujących kwestii:

a. w opisie technicznym dokumentacji projektowej (na str. 4) przy opisie konstrukcji nawierzchni jest następujący zapis „***Grunt rodzimy ze spadkiem 1% w kierunku drenażu***”, natomiast załączona do projektu dokumentacja rysunkowa nie wskazuje, iż nawierzchnia boiska ma zaprojektowany nowy drenaż ?

Odpowiedź: *Zadanie nie obejmuje budowy drenażu. Odprowadzenie wody z płyty boiska odbywać się będzie w poprzez przepuszczalność warstw konstrukcyjnych natomiast z terenu utwardzonego kostką brukową - powierzchniowo na teren własnej działki*

b. z opisu technicznego dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót wynika, że Wykonawca w swojej ofercie ma wycenić kruszywo jako nowy materiał, natomiast w dokumentacji projektowej (rys. nr 12) jest mowa o kruszywie z odzysku ?

Odpowiedź: *Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kruszywo jako nowy materiał*

c. z opisu technicznego dokumentacji projektowej (na str. 5) przy nawierzchni utwardzonej wynika, że Wykonawca w swojej ofercie ma wycenić podsypkę cementowo - piaskową o grubości 3 cm, natomiast w dokumentacji projektowej (rys. nr 12) jest mowa o grubości 5 cm ?

Odpowiedź: *Wykonawca zobowiązany jest wykonać podsypkę cementowo-piaskową o gr 5 cm*

2. W oparciu o załączone do w/w postępowania przetargowego materiały dokumentacji projektowej brak jest ujętych w przedmiarze robót następujących robót budowlanych:

a. wykonanie oporu obrzeży betonowych boiska wielofunkcyjnego i nawierzchni utwardzonej pod trybuny w ilości 170,1 m z półsuchego betonu klasy (brak informacji w dokumentacji projektowej)

Odpowiedź: *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres zamówienia określono w dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary są elementem pomocniczym. W związku z*

powyższym Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamieszczony w projekcie budowlanym opór obrzeży betonowych z betonu klasy C12/15 i wartość tych robót należy uwzględnić w cenie ofertowej

b. wykonanie robót ziemnych (wykopy + wywóz ziemi) pod fundamenty słupków wszystkich zaprojektowanych boisk i fundamenty zaprojektowanych piłko-chwyty boiska wielofunkcyjnego

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres zamówienia określono w dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary są elementem pomocniczym. Zgodnie z projektem budowlanym roboty montażowe przy osadzaniu słupków i tulej, w tym roboty ziemne z tym związane, należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, zatem obmiar tych prac i wartość należy uwzględnić w cenie ofertowej

c. wykonanie fundamentów z betonu klasy (brak informacji w dokumentacji projektowej) słupków do wszystkich zaprojektowanych boisk i fundamentów do zaprojektowanych dwóch piłko-chwyty boiska wielofunkcyjnego

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres zamówienia określono w dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary są elementem pomocniczym. Zgodnie z projektem budowlanym roboty montażowe przy osadzaniu słupków i tulej, w tym wykonanie fundamentów z tym związane i dobór klasy betonu, należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, zatem obmiar tych prac i wartość należy uwzględnić w cenie ofertowej

3. Czy Zamawiający potwierdza wywóz ziemi na odległość do 1 km zgodnie z treścią przedmiaru robót ?

Odpowiedź: Tak

Z poważaniem

Grzegorz Zganiacz
Prezes OSP Fałków