

Znak:INF.ZP.271.1.2019.RPOWŚ

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków”

W związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Prosimy o przesłanie audytów energetycznych, z których wynika zakres prac projektowych.
Odp: Zamawiający publikuje audyty energetyczne. **UWAGA:** Audyty uwzględniają budowę kotłowni na biomasę, którą w należy zastąpić pompami ciepła w budynku Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Fałkowie oraz w budynku OSP w Czermnie Kolonii (w budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie pozostaje kotłownia na biomasę)
2. Czy projektant ma wykonać opinię ornitologiczną?
Odp: Nie
3. Czy we wszystkich budynkach jest remont (przebudowa) kotłowni?
Odp: Tak. **UWAGA:** Audyty uwzględniają budowę kotłowni na biomasę, którą w należy zastąpić pompami ciepła w budynku Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Fałkowie oraz w budynku OSP w Czermnie Kolonii (w budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie pozostaje kotłownia na biomasę)
4. Czy projektant zgłasza do starostwa zamiar rozpoczęcia robót budowlanych?
Odp. Nie, czynność tą wykona Zamawiający. **UWAGA: Budynek Szkoły Podstawowej w Fałkowie oraz hali sportowej w Fałkowie zlokalizowany jest na nieruchomości wpisanej do Rejestru Zabytków. Z uwagi na powyższe, projekt techniczny i zakres prac należy koniecznie zaopiniować w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach.**
5. Czy do oferty załączyć uprawnienia i przynależność do izby tylko oferenta (głównego projektanta) czy projektantów wszystkich branż?
Odp. Należy dołączyć dokumenty głównego projektanta
6. Czy można określić termin do kiedy Zamawiający może wnosić uwagi i zmiany do projektu?
Odp. Zamawiający jednokrotnie wniesie ewentualne uwagi i zmiany do projektu w terminie do 3 dni od dnia przesłania dokumentacji.
7. Czy Zamawiający może sprecyzować określenie „Wykonawca będzie brał czynny udział podczas realizacji prac budowlanych”?
Odp. Jeżeli dokumentacja projektowa mało precyzyjnie będzie wskazywać rozwiązania konstrukcyjne i wykonawca wystąpi o ich doprecyzowanie, lub w trakcie robót budowlanych wystąpią nieprzewidziane wcześniej okoliczności, np. kolizje, które wymagać będą ewentualnego przeprojektowania, Wykonawca projektu zobowiązany będzie do uczestnictwa w spotkaniach koordynujących roboty budowlane, celem uzgodnienia prawidłowych rozwiązań technicznych

/-/ Krzysztof Bajor

Zastępca Wójta Gminy