

GMINA FAŁKÓW
ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków

Fałków, 2020-12-14

Numer sprawy: ZP.271.21.2020.RPOWŚ

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. Poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie wokół Izby Tradycji w Fałkowie**”

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie danych w przetargu dot. Wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie wokół Izby Tradycji w Fałkowie:

- a) brak grubości gontu ciętego o wymiarach szer.10cm, dł 40cm

Odpowiedź: Wymagana grubość gontu wynosi od 2,4 cm do 3,5 cm

- b) brak jakichkolwiek danych dotyczących zniszczonej wiaty oraz konserwacji istniejących obiektów wpisanych do ewidencji zabytków (zakres prac, wymagany rodzaj zabezpieczeń)

Odpowiedź: Zgodnie z opisem projektu:

Wiaty nr 1

Elementy drewniane wiaty oczyścić i zaimpregnować środkiem przeznaczonym do konserwacji drewna w kolorze ciemny brąz. (impregnacja dwukrotna)

Zdjęcie wiaty nr 1



Wymiar wiaty: 4,5m x 4m

Uwagi: przed konserwacją oczyścić pokrycie z istniejących śladów mchu. Wartość prac uwzględnić w pozycji nr 8 przedmiaru robót „Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków”

Wiaty nr 2

Pokrycie wiaty z desek drewnianych w złym stanie technicznym. Część krokwi w stanie złym. Należy zdemontować stare pokrycie i zniszczone krokwie w liczbie do 30% wszystkich krokwi. Pozostałą część konstrukcji, a także nowe elementy wyczyścić i zaimpregnować środkiem przeznaczonym do konserwacji drewna w kolorze ciemny brąz. (impregnacja dwukrotna)

Zdjęcie wiaty nr 2



Wymiar wiaty: 3 m x 5m

Uwagi: przed konserwacją uzupełnić pokrycie z desek i wyczyścić z istniejących śladów mchu. Należy także poprawić (wymienić) 1 konstrukcyjny drewniany słup o wysokości około 2m. Wartość prac uwzględnić w pozycji nr 8 przedmiaru robót „Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków”

- c) Jeśli są to obiekty wpisane do ewidencji zabytków czy nie jest konieczne aby kierownik budowy posiadał uprawnienia: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dysponowania kierownikiem budowy o w/w specjalnych uprawnieniach.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w zakres zadania zgodnie z Opisem technicznym, wchodzi także wykonanie instalacji odgromowej na dachu z wymienianym gontem drewnianym. Wartość prac związanych z wykonaniem odgromienia należy uwzględnić w cenie pokrycia dachu (poz.mr 12 w przedmiarze robót)

Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert

/-/ Henryk Konieczny
Wójt Gminy Fałków