

**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego  
odbytego w dniu 26 czerwca 2018 roku.**

Przewodniczący Komisji Grzegorz Baran otworzył kolejne posiedzenie i na wstępie powitał członków Komisji.

Stwierdził on, że na stan 5 członków Komisji zgodnie z listą obecności w posiedzeniu udział bierze 5 co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Komisji powitała:

- Wójta Gminy Henryka Koniecznego,
- Podinspektora ds. drogownictwa Wojciecha Domańskiego,

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 29 maja 2018 roku nie zgłoszono żadnych uwag i został on przyjęty jednogłośnie.

Wraz z zaproszeniami uczestnicy posiedzenia otrzymali proponowany porządek posiedzenia w związku z tym Przewodniczący Komisji zwrócił się o zgłaszanie zmian do tego porządku.

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych zmian i został on przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przegląd dróg gminnych pod kątem prac wykonanych w roku 2018 (wyjazd w teren).
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.pkt.4.**

Na wstępie głos zabrał pracownik Urzędu Gmin prowadzący między innymi sprawy z zakresu drogownictwa Wojciech Domański.

Poinformował on, że w dniu 16 stycznia 2018 roku został ogłoszony przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Fałków.

Zadanie to zostało podzielone na 3 etapy.

Spośród złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą tj. Firmę KAMI Katarzyna Kmita z Kurzelowa koło Włoszczowy.

Jak poinformował Wojciech Domański wykonano I tego etapu zadania, odbiór dróg odbył się w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Wykonane zostały następujące drogi: nr 153 w Sulborowicach o długości 222 metry, Skórnice nr 345 o długości 200 metrów, Skórnice nr 368 o długości 80 metrów, Skórnice – Poręba nr 598 i 616 o łącznej długości 980 metrów, w Porębie nr 617 długość 668 metrów, przez Stomorgi nr 170 długość 460 metrów, Sułków nr 729 długość 520 metrów, Stanisławów nr 152 długość 980 metrów, Stanisławów nr 362 i 632/1 łączna długość 740 metrów, Sulborowice nr 117/1, 117 i 115 o łącznej długości 995 metrów.

Po wysłuchaniu informacji Komisja wraz z Wojciechem Domańskim udała się w teren w celu przeglądu wykonanych dróg.

Po powrocie z terenu Komisja jednogłośnie stwierdziła, że drogi zostały wykonane zgodnie z zamówieniem ich wykonanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.

#### **Ad.pkt.5.**

Na wstępie Przewodniczący Komisji zapoznał z pismem pani Karoliny Pawlik zam. Skórnice ul. Czerwińska 3A.

Pismo zawiera prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu jakim w jej ocenie jest nieprawidłowo działająca tłocznia ścieków zlokalizowanej w Skórnicach przy ulicy Czerwińskiej ( pod wiaduktem kolejowym) przy granicy działki nr 720 i nr 721.

Jak wynika z dalszej części pisma tłocznia od początku jej wybudowania i uruchomienia sieci nie funkcjonuje prawidłowo bardzo często ulegając awariom co powoduje zalewanie ściekami terenu wokół studni kanalizacyjnych skażając okoliczny teren i powodując zagrożenie epidemiologiczne dla okolicznych mieszkańców i zwierząt.

Wyjaśnień w tym temacie udzielił Pracownik Urzędu Gminy Krzysztof Bajor.

Poinformował on, że temat poruszony w piśmie jest w Urzędzie Gminy znany od kilku miesięcy.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że awarie są usuwane z kilkudniowym opóźnieniem ponieważ usuwane są one na bieżąco nawet w dni wolne od pracy poinformował Krzysztof Bajor.

Z informacji uzyskanej z firmy zewnętrznej wynika, że główną przyczyną nieprawidłowego działania tłoczni są braki w dostawie energii elektrycznej lub znaczne spadki napięcia stwierdził.

Będąc przy głosie poinformował on, że w przedmiotowej sprawie były kilkakrotnie prowadzone rozmowy telefoniczne z Pogotowiem Energetycznym jednak nie przyniosły one żadnych rezultatów.

W związku z tym dwukrotnie wystosowano pismo do PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski z prośbą o natychmiastową interwencję w celu przywrócenia właściwych parametrów zasilania zgodnie z zawartą umową z Gmina Fałków o dostawę energii.

PGE Dystrybucja Piotrków Trybunalski stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie konieczne będzie sprawdzenie kontrolno-pomiarowe parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci.

Gmina Fałków zleciła taki pomiar w dniu 26.04.2018 roku, pomimo kilkakrotnych interwencji telefonicznych ze strony Urzędu Gminy do dnia dzisiejszego usługa ta nie została przez nich wykonana i nie otrzymaliśmy również żadnych wyników pomiaru pomimo wcześniejszych zapewnień ze strony wykonawcy o szybkiej realizacji tego zlecenia.

Jeżeli chodzi o poruszoną w piśmie sprawę przebudowy tłoczni to w tej sprawie były prowadzone rozmowy z projektantem, który stwierdził że w pierwszej kolejności konieczne jest wyjaśnienie przyczyn zaniku napięcia.

W dalszej części tego punktu głos zabrał członek Komisji radny ze Skórnice Jan Rutowicz, który zwrócił się o zabezpieczenie studzienek znajdujących się w chodniku na ulicy Julianowskiej ( przy posesji P. Wiatra) oraz na ulicy Folwark ( przy posesji P. Hawryło).


#### **Ade.pkt.6.**

W związku ze zrealizowaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

PODINSPEKTOR

  
Irena Lisowska

**PRZEWODNICZĄCY**  
Komisji Rozwoju Gospodarczego  
Rady Gminy w Fałkowie

*Grzegorz Baran*